



ASAMBLEA DE MADRID

Expediente: CPAS/2015/01, *Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la Asamblea de Madrid.* Procedimiento abierto. Regulación armonizada

Solicitud de información adicional planteada por la empresa: MONCOBRA MANTENIMIENTO.

Fecha de la solicitud: 4 de febrero de 2016.

Procedimiento empleado: correo electrónico.

Asuntos: de contenido técnico.

PRIMERA:

"Nº de personas con las que actualmente se realiza el servicio y si alguna de ellas se encuentra en obligación de ser subrogada."

RESPUESTA:

El pliego indica el personal de presencia mínimo, que será, al menos, el recogido en la prescripción 8.2 del PPT.

SEGUNDA:

"Inspecciones a realizar durante el periodo de vigencia del contrato por Organismo de Control Autorizado."

RESPUESTA:

La normativa indica la periodicidad de estas inspecciones. Las inspecciones más recientes realizadas por OCA'S son:

- 1.- OCA de alta tensión pasada en 2014.
- 2.- OCA de baja tensión se encuentra en proceso de subsanación de deficiencias por parte de la asamblea y una vez subsanadas se tendrá que verificar por parte de la OCA (nueva revisión)
- 3.- OCA depósito de combustible (Gasoil), debe realizarse en el 2016.

TERCERA:

"Nombre de los software de Control de Accesos e Intrusión."



ASAMBLEA DE MADRID

RESPUESTA:

Los software que están siendo utilizados son:

- 1.- Sistema de alarmas e intrusión: GRAVISS - SIEMENS
- 2.- Lector de matrículas: SEELANE
- 3.- Lector de matrículas: SCAVSERV

Sede de la Asamblea, 16 de febrero de 2016
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Ernesto Murillo Ulloa